

Wspólnota Mieszkaniowa
Na Wydmie 2
76-270 Ustka
NIP 8392892404
REGON 771622760

Administrator
Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Ustka
ul. Krótka 3, 76 - 270 Ustka
tel/fax: 059 81 54 840, e-mail: sektetariat@utbs.pl

L.dz.1209/Dz.AWs./2025

Ustka 2 kwietnia 2025 r.

Ogłoszenie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Na Wydmie 2; 76-270 Ustka, zgłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu instalacji odgromowej.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.	Podstawa opisu	Opis
1	KNR 0403 1140-0600	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym z płaskowników lub prętów
2	KNR0403 1138-0600	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym o podłożu z dachówki "eternit" lub gont
3	KNRw 0508 0604-0500	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10mm, na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- główne zwody gąsiorowe
3.1	1101099-04	Pręty aluminiowe 8mm 1,0400m
3.2	7590451-02	Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprzężanych K-123 naciągowy -Gąsiorowy
1.4	KNRw 0508 0604-0500	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10mm, na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- główne zwody dachówkowe
1	1101099-04	Pręty aluminiowe 8mm
2	7590451-02	Wspornik instalacji odgromowej do przewodów naprzężanych K-123 naciągowy -dachówkowy
1.5	KNRw 0508 0604-0500	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10mm, na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- podłączenia kominów
1	1101099-04	Pręty aluminiowe 8mm
2	7590424-02	Wspornik odgromowy Do wbijania w mur L=50
1.6	KNRw 0508 0618-0100	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych
1	7590701-02	Złączka odgałęźna K-411 uniwersalna

1.7	KNRw 0508 0619-0100	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
1	7590799-02	Złącza rynnowe
1.8	KNRw 0508 0601-0700	Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężonej, wsporniki naciągane z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi, obsadzone na ścianie z betonu- główne naciągi
1	4590351-02	Wspornik instalacji naprężanej, naciągowy 400 mm
2	7590751-02	Złączka kabłąkowa, przelotowa naprężana
1.9	KNRw 05080601- 0700	Montaż wsporników dla instalacji odgromowej obsadzone na dachu -montaż uchwytów dachówkowych
1	7590431-02	Wspornik dachówkowy
1.10	KNRw 0508 0606-0300	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na ścianie, na uprzednio zainstalowanych wspornikach
1	1101099-04	Pręty aluminiowe 8 mm
2	7590105-02	Uchwyt naciągowy uniwersalny
3	39914-148	Podnośnik samochodowy hydrauliczny do 27m
1.11	KNRw 0508 0619-0600	Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, połączenie drut płaskownik
1	75900799-02	Złącza kontrolne drut-płaskownik
1.12	KNRw 0202 0303-0200	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m- grunt kategorii III
1.13	KNR 0201 0320-0200	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m- grunt kategorii III,IV
1.14	KNRw 0508 0614-0200	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III
1	1101099-04	Pręty stalowe 18mm- szpilka
2	21811-148	Wibromłot elektryczny 3kW
3	72100-148	Spawarka
1.15	KNRw 0508 0607-1500	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z betonu, wykonanie otworów mechanicznie, przekrój bednarki do 120 mm ²
1	7590590-02	Wsporniki ściennie i osłona
2	1120090-04	Bednarka ocynkowana
1.16	KNRw 0403 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1.17	KNRw 0403 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej, pomiar następny
1.18	KNRw 0403 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej- ciągłość- pomiar pierwszy
1.19	KNRw 0403 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej- ciągłość- pomiar następny

2. Informacje dla oferenta:

- przewidywany termin realizacji do uzgodnienia
- rysunek poglądowy uziemienia budynku w załączniku
- rysunek poglądowy rozmieszczenia kominów w załączniku
- zdjęcia dachu w załączniku

3. Wymagania zamawiającego:

- kopie uprawnień wykonawcy do wykonywania w/w prac
- kopie dokumentacji i legalizacja urządzeń pomiarowych
- termin gwarancji 3 lata
- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
- wykonawca po wykonaniu remontu instalacji odgromowej złoży protokół pomiarów instalacji odgromowej, badania stanu instalacji uziemiającej oraz procesu pogrążania uziomów(szpilek uziomowych)

4. Złożenie oferty:

- oferty należy składać z kosztorysem ofertowym w kopercie z dopiskiem „oferta Na Wydmie 2”
- termin składania ofert do dnia 11.04.2025 r godz.10.00
- pytania w sprawach technicznych proszę składać do 7.04.2025 r
- adres składania ofert: w sekretariacie UTBS ul, Krótka 3; 76-270 Ustka (kontakt: 502 282 294)

5. Wybór wykonawcy:

- wybór wykonawcy dokona komisja składająca się z członków zarządu wspólnoty
- zarząd wspólnoty zastrzega sobie komisyjne otwarcie ofert bez udziału oferentów
- wybrana firma zostanie powiadomiona o wyborze wykonawcy nie później niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

UWAGA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI
Usteckie Sp. z o.o.
Jacek Wichniarek

