



**Energa**  
operator

USTECKIE TBS Sp. z o.o Ustka.  
W PŁYNYŁO  
dnia: 18. 05. 2026  
L. dz. 2005 podpisano

Usteckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Spółka  
76-270 Ustka  
ul. Krótka 3

Znak EOP/KW/5/2026/05/011129  
Dot. Osiedla Kościelniaka.

Słupsk 12 maj 2026 roku

W nawiązaniu do Państwa pisma dotyczącego przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców osiedla przy ul. M. Kościelniaka w Ustce, uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy szczegółowej analizy pracy sieci oraz rejestrów zdarzeń dla stacji transformatorowej obsługującej wskazany rejon w okresie od 01.04.2026 r. Na podstawie danych systemowych wyjaśniamy, co następuje:

- **Weryfikacja czasu trwania przerw:** Odnosząc się do Państwa informacji o rzekomej 3-godzinnej przerwie w dniu 29.04.2026 r., informujemy, że nasze rejestry nie potwierdzają tak długiego zaniku napięcia. Łączny czas wszystkich zarejestrowanych wyłączeń w analizowanym okresie (kwiecień–maj) wyniósł nieco ponad godzinę. Sugerujemy sprawdzenie, czy zgłaszany przez mieszkańców czas nie wynikał z awarii instalacji wewnętrznej budynku lub zadziałania zabezpieczeń wewnątrz Państwa obiektów, za które Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ponosi odpowiedzialności.
- **Przyczyny wystąpienia awarii:** Analiza wykazała, że większość przerw była spowodowana czynnikami zewnętrznymi i losowymi, niezależnymi od stanu technicznego sieci. W każdym z tych przypadków nasze służby techniczne przystępowały do naprawy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
- **Kwestia zasilania rezerwowego:** Informujemy, że obecny układ zasilania osiedla jest zgodny z obowiązującymi standardami technicznymi i warunkami przyłączenia. Wskaźniki ciągłości dostaw energii dla tego rejonu mieszczą się w normach określonych w Rozporządzeniu Systemowym. Państwa postulat dotyczący budowy nowej linii zasilania rezerwowego wymagałby odrębnej analizy techniczno-ekonomicznej, jednak przy obecnych parametrach awaryjności sieci, inwestycja taka nie znajduje uzasadnienia technicznego.

Zapewniamy, że stan techniczny sieci w Ustce jest pod stałym nadzorem, a wszelkie nieprawidłowości są usuwane na bieżąco. W przypadku powtarzających się problemów w konkretnych lokalach, prosimy o zweryfikowanie sprawności wewnętrznych rozdzielnic administracyjnych.

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji w Słupsku

Marek Chudy

T +48 94 348 31 11  
F +48 94 348 31 01

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie  
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

operator.koszalin@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00050  
NIP 583-000-11-90

